

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель технического директора
органа инспекции, врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области
в городе Отрадном»

И. Г. Никонов

«11» апреля 2023 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 11.04.2023 г. № 557

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца(пробы): 3. Вода питьевая (скважина п. Подгорный, ул. Физкультурная, 3А)

2. Заказчик: ИП Марзан Н.А.

2.1. Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №105 от 03.04.2023 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 879 от 10.04.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 879 от 10.04.2023г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образца(пробы) воды питьевой: 3. Вода питьевая (скважина п. Подгорный, ул. Физкультурная, 3А). Проба отобрана на объекте на объекте ИП Марзан Н.А., по адресу: РЭС №, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Физкультурная, 3А.

Экспертиза проведена на основании заявления №105 от 03.04.2023г.

Оценка результатов лабораторных испытаний воды питьевой проводилась на соответствие требованиям Таблицы 3.1 (по органолептическим показателям: запах, мутность, цветность); Таблицы 3.13 (по показателю: железо общее) к СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение №557 от 11.04.2023

Протокол 879 от 10.04.2023


| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20 | | | |
| Регистрационный номер: 44 от 10.04.2023 | | | |
| Даты проведения: 03.04.2023 - 10.04.2023 | | | |
| Запах при 20 °С | 1 | не более 2,0 | балл |
| Запах при 60 °С | 1 | не более 2,0 | балл |
| Цветность | <1,0 | не более 20 | градусы |
| Мутность | <1,0 | не более 2,6 | ЕМФ |
| Железо общее | 0,20 ± 0,03 | не более 0,3 | мг/дм ³ |

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний выявлено, что величины значений исследованных показателей не превышают величины значений, установленных требованиями раздел III Таблиц 3.1. и 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца(пробы): 3. Вода питьевая (скважина п. Подгорный, ул. Физкультурная, 3А) по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Балакина Ольга Викторовна

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



ТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

А. Н. Горбунов

10.04.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 879 от 10.04.2023

Код образца (пробы): 23123.01.03.04.23.B

1. Наименование образца (пробы):

3. Вода питьевая (скважина п.Подгорный, ул.Физкультурная, 3А)

2. Заказчик:

ИП Марзан Н.А.

2.1 Юридический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 7-4

2.2 Фактический адрес:

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п.Подгорный, ул. Ленина, 8"А"

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:* -

3.3 Дата и время изготовления:* -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 879 от 10.04.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.04.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

03.04.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №105 от 03.04.2023. Проба отобрана на объекте: ИП Марзан Н.А., по адресу: РЭС №3, Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Физкультурная, 3А. Акт отбора образцов (проб) от 03.04.23

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мастер ЖКХ Хрестенко М.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|----------|------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20 | | | |
| Регистрационный номер: 44 от 10.04.2023 | | | |
| Даты проведения: 03.04.2023 - 10.04.2023 | | | |
| Запах при 20 °С | 1 | балл | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Запах при 60 °С | 1 | балл | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | <1,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность | <1,0 | ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| Железо общее | 0,20 ± 0,03 | мг/дм³ | ГОСТ 4011-72 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА